

Bieliny dnia 8.08.2018 r.

Znak: ZGGŚ-0410.4.4.PB.bud.2018

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

WYJAŚNIENIE 1

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń OSP Brzezie dla potrzeb GOKSiR w Pawłowie” działając w trybie art. 38 ust. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Zgodnie z punktem 1.10.3 opisu technicznego w celu powiększenia przestrzeni użytkowej pierwszego piętra, należy zdemontować konstrukcje istniejących drewnianych słupów oraz belek więźby dachowej i podeprzeć ją na stalowych wiazarach łamanych wykonanych z HEB 200 opartych na nowoprojektowanych wieńcach żelbetowych ścian zewnętrznych. Prosimy o wskazanie rozwiązania technicznego wykonania w/w prac.

Po analizie dokumentacji technicznej wg naszej wiedzy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wykonania zamówienia nie ma możliwości wykonania w/w prac bez rozbiórki więźby dachowej wraz z pokryciem oraz jej ponownego odtworzenia z wymianą zużytych elementów dachu.

Przedmiar robót przewiduje tylko podstemplowanie istniejących belek drewnianych nad piętrem, z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.

Odpowiedź 1:

Zachodzi konieczność wymiany pokrycia więźby dachowej na budynku.

Na okoliczność rozbiórki dachu należy sporządzić kalkulację indywidualną i wprowadzić do ceny ofertowej, zaś przedmiary w zakresie podstemplowania istniejącej więźby dachowej należy wyzerować.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część siwz.

Sławomir Kopacz
PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich